

Министерству Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий ГУ МЧС Свердловской
области Управление надзорной деятельности
и профилактической работы

**План мероприятий
по предписанию по устранению нарушений
требований пожарной безопасности**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнений (указывается только выполнение)
1.	Наружную пожарную лестницу 3 типа, подвергнуть эксплуатационным испытаниям, с составлением соответствующих протоколов испытаний.	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п.24 (руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний).	15.03.2019 г.	
2.	Деревянные конструкции чердачного помещений обработать огнезащитным составом, в соответствии с гарантийным сроком окончания огнезащитной эффективности.	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п.21; ФЗ №184 ст.46, СНиП 21-01-97 (МДС 21-1.98) п.10.1, СНиП 2.01.02-85 п.1.8 (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния	15.03.2019 г.	

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская школа искусств №9»

		<p>огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантийного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. В зданиях всей степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке).</p>	
--	--	--	--

Директор МБУК ДО «ЕДШИ №9»



А.М.Егорова

620027, Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 98

e-mail: edshi9@yandex.ru

Директор Егорова Анна Михайловна
Тел. 354-19-19 (директор), 358-38-47 (вахта)