



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС Свердловской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ) ОНД И ПР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«город ЕКАТЕРИНБУРГ» УНД и ПР  
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86.

Предписание N 144/1/1.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
Юридическому лицу Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного  
образования «Екатеринбургская детская школа искусств №9»  
в лице законного представителя директора Егоровой Анны Михайловны

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А. № 144 от "08" февраля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в период с "19" февраля 2018г. по "16" марта 2018г., проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отделения НД и ПР (по Железнодорожному району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Исаевым И.О.

Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа искусств №9», по адресу: 620027 г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 98.

Совместно с зам. директора по АХЧ МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств №9» Плохоцкой Галиной Михайловной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	Наружную пожарную лестницу 3 типа, подвергнуть эксплуатационным испытаниям, с составлением соответствующих протоколов испытаний.	<b>ППР в РФ (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п.24</b> (Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний).	15.03.2019г.	

2.	<p>Деревянные конструкции чердачного помещения обработать огнезащитным составом, в соответствии с гарантийным сроком окончания огнезащитной эффективности.</p>	<p><b>ППР в РФ (постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п.21; ФЗ №184 ст.46, СНИП 21-01-97 п. 7.1, Пособие к СНИП 21-01-97 (МДС 21-1.98) п. 10.1, СНИП 2.01.02-85 п. 1.8.</b></p> <p>(Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.</p> <p>В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке).</p>	15.03.2019г.	
----	--	---	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных

органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы  
(по Железнодорожному району)  
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР  
Главного управления МЧС России  
по Свердловской области  
Исаев И.О.

«16» марта 2018г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«16» марта 2018г.



  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)